



**PROJET DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES SOCIAUX COMMUNAUTAIRES
AU PROFIT DE LA MAIRIE DE COTONOU**

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 130 TOILETTES PUBLIQUES

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

APPEL D'OFFRES N° 016/SImAU/DG/DJ/DO/DAF/DMA/RA DU 17/07/2025

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

BULLETIN N°01 DE REPONSES AUX QUESTIONS

Les questions-réponses sont consignées dans le tableau ci-après :

N°	QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES	REPONSES
1	Au niveau de la liste du personnel à la page 71 du DAO ; 1) Les différents postes à savoir : Conducteur des travaux, Chef Chantier ou Superviseur des travaux et Chef d'équipe par métier ; ne mentionnent pas le nombre de personnels requis pour ces différents postes.	Veuillez vous référer aux prescriptions du DAO (Point 5 – Sous-Section Critères d'évaluation et de qualification) En précision, notez qu'il est requis un (01) personnel par Poste et par Lot.
2	2) Au niveau du poste 3, dans la catégorie des chefs d'équipe par métier, il est mentionné, Maître maçon ayant une attestation de formation en ouvrage d'assainissement de base. A ce niveau les personnels ayant des diplômes de fin d'apprentissage en maçonnerie et ayant travaillé pour de grandes entreprises dans la réalisation d'ouvrage d'assainissement de base, seuls ont des attestations de travail dans ledit domaine.	Veuillez-vous référer aux prescriptions du DAO (Point 5 – Sous-Section Critères d'évaluation et de qualification) En précision, notez qu'il est requis un (01) personnel par Poste et par Lot.

3	En parcourant le DAO les prescriptions techniques ne précisent pas d'exigences minimales et terme de marques des équipements de plomberie et d'électricité. Dans ces conditions, Le soumissionnaire est-il libre de choisir une marque donnée et de proposer le prix qui va avec. Ce faisant, nous pensons qu'il y aura un risque de concurrence déloyale. Vous voudriez bien nous préciser les exigences minimales en ce qui concerne les équipements de plomberie et d'électricité.	Ces compléments seront apportés au DAO à travers un prochain Addendum
4	Vous voudriez nous donner plus de détails sur la description des équipements de plomberie suivant : colonne de douche et WC à l'anglaise	Ces compléments seront apportés au DAO à travers un prochain Addendum
5	Au niveau du point 7-3-5 du CCAP, il est prévu que l'entreprise doit souscrire à une assurance décennale. Doit-on en tenir compte dans notre Offre ?	Veuillez tenir compte de cette exigence dans la préparation de votre offre.
6	Au niveau du poste 734 du DQE, il est prévu la réalisation d'une bache de 1000 m3 dont on n'a pas les détails d'exécution. Vous voudriez nous transmettre les détails d'exécution de ce ouvrage. Aussi, vous voudriez nous préciser s'il faut prévoir une pompe de surface pour la bache. Si oui, qu'elle sera les caractéristiques minimales de cette pompe ?	Tank STOREX de 1000 l Surpresseur de marque : LEO / 1CH Pompe immergée : INTERDAB 1HP Ces compléments seront apportés au DAO à travers un prochain Addendum
7	Pourrait-on avoir la version Word du DAO ?	La version Word du DAO n'est pas disponible
8	Afin de prendre en compte les éclaircissements que vous donnerez à nos préoccupations, nous souhaitons que le délai du dépôt des offres soit prorogé de deux semaines	L'Addendum 01 a pris en compte cette requête

Fait à Cotonou, le 10/09/2025